

Estimacion Piso / Altura Aproximada		M.C.U. (BAR)	Piton 50 mm (7)	M.C.U. (PSI)	Piton 50 mm (100)
PISO	ALTURA (MTS)	Sumar a la presion optima de pitón	Requiere desde Bomba (Bar)	Sumar a la presion optima de pitón	Requiere desde Bomba (Psi)
1	2,20	0,2	7,22 Bar	3,2	103,19 Psi
2	4,40	0,4	7,44 Bar	6,4	106,38 Psi
3	6,60	0,7	7,66 Bar	9,6	109,57 Psi
4	8,80	0,9	7,88 Bar	12,8	112,76 Psi
5	11,00	1,1	8,1 Bar	16,0	115,95 Psi
6	13,20	1,3	8,32 Bar	19,1	119,14 Psi
7	15,40	1,5	8,54 Bar	22,3	122,33 Psi
8	17,60	1,8	8,76 Bar	25,5	125,52 Psi
9	19,80	2,0	8,98 Bar	28,7	128,71 Psi
10	22,00	2,2	9,2 Bar	31,9	131,9 Psi
11	24,20	2,4	9,42 Bar	35,1	135,09 Psi
12	26,40	2,6	9,64 Bar	38,3	138,28 Psi
13	28,60	2,9	9,86 Bar	41,5	141,47 Psi
14	30,80	3,1	10,08 Bar	44,7	144,66 Psi
15	33,00	3,3	10,3 Bar	47,9	147,85 Psi
16	35,20	3,5	10,52 Bar	51,0	151,04 Psi
17	37,40	3,7	10,74 Bar	54,2	154,23 Psi
18	39,60	4,0	10,96 Bar	57,4	157,42 Psi
19	41,80	4,2	11,18 Bar	60,6	160,61 Psi
20	44,00	4,4	11,4 Bar	63,8	163,8 Psi
21	46,20	4,6	11,62 Bar	67,0	166,99 Psi
22	48,40	4,8	11,84 Bar	70,2	170,18 Psi
23	50,60	5,1	12,06 Bar	73,4	173,37 Psi
24	52,80	5,3	12,28 Bar	76,6	176,56 Psi
25	55,00	5,5	12,5 Bar	79,8	179,75 Psi
26	57,20	5,7	12,72 Bar	82,9	182,94 Psi
27	59,40	5,9	12,94 Bar	86,1	186,13 Psi
28	61,60	6,2	13,16 Bar	89,3	189,32 Psi
29	63,80	6,4	13,38 Bar	92,5	192,51 Psi
30	66,00	6,6	13,6 Bar	95,7	195,7 Psi
31	68,20	6,8	13,82 Bar	98,9	198,89 Psi
32	70,40	7,0	14,04 Bar	102,1	202,08 Psi
33	72,60	7,3	14,26 Bar	105,3	205,27 Psi
34	74,80	7,5	14,48 Bar	108,5	208,46 Psi
35	77,00	7,7	14,7 Bar	111,7	211,65 Psi
36	79,20	7,9	14,92 Bar	114,8	214,84 Psi
37	81,40	8,1	15,14 Bar	118,0	218,03 Psi
38	83,60	8,4	15,36 Bar	121,2	221,22 Psi
39	85,80	8,6	15,58 Bar	124,4	224,41 Psi
40	88,00	8,8	15,8 Bar	127,6	227,6 Psi