

Estimacion Piso / Altura Aproximada		M.C.U. (BAR)	M.C.U. (PSI)
PISO	ALTURA (MTS)	Sumar a la presion optima de pitón	Sumar a la presion optima de pitón
1	2,20	0,2	3,2
2	4,40	0,4	6,4
3	6,60	0,7	9,6
4	8,80	0,9	12,8
5	11,00	1,1	16,0
6	13,20	1,3	19,1
7	15,40	1,5	22,3
8	17,60	1,8	25,5
9	19,80	2,0	28,7
10	22,00	2,2	31,9
11	24,20	2,4	35,1
12	26,40	2,6	38,3
13	28,60	2,9	41,5
14	30,80	3,1	44,7
15	33,00	3,3	47,9
16	35,20	3,5	51,0
17	37,40	3,7	54,2
18	39,60	4,0	57,4
19	41,80	4,2	60,6
20	44,00	4,4	63,8
21	46,20	4,6	67,0
22	48,40	4,8	70,2
23	50,60	5,1	73,4
24	52,80	5,3	76,6
25	55,00	5,5	79,8
26	57,20	5,7	82,9
27	59,40	5,9	86,1
28	61,60	6,2	89,3
29	63,80	6,4	92,5
30	66,00	6,6	95,7
31	68,20	6,8	98,9
32	70,40	7,0	102,1
33	72,60	7,3	105,3
34	74,80	7,5	108,5
35	77,00	7,7	111,7
36	79,20	7,9	114,8
37	81,40	8,1	118,0
38	83,60	8,4	121,2
39	85,80	8,6	124,4
40	88,00	8,8	127,6